




### Atributy výrobku

- k plnění topného systému podle normy v bytovém úseku
- K oddělení pitné vody od nepitné vody do kategorie 4 včetně, podle DIN EN 1717 / DIN 1988-100
- vhodné připojení na stěnu
- se šroubením na stěnu a posuvnou rozetou pro zabudování i za velmi stísněných podmínek
- z mosazi, s povrchovou úpravou chrom
- EPDM-sedlové těsnění
- na vstupu integrovaný nerez lapač nečistot
- s integrovanou pojistnou patronou regulující diferenční tlak včetně zpětné klapky
- s kontrolovatelnou komorou středního tlaku
- adapter pro připojení zkušebních ventilů
- plastové připojení na odtok podle DIN EN 1717
- Bez mrtvého bodu
- montáž pouze vodorovně, odpad směrem dolů
- možnost uzavření pro údržbu
- závit pro připojení podél ISO 228 pro připojení rychlospojky
- požadavek na údržbu podle DIN EN 806-5 musí být dodržen



### Normy a registrace

- Registrace DVGW
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1717

### Technické údaje

- hladina tlaku PN 10
- max. Provozní teplota 60 °C
- krátkodobá špičková teplota 65 °C

Číslo objednávky	DN	A1	A2	A3	A4	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	OK1 (mm)
3680201500	10	G 1/2	G 3/4	G 1/8	R 1/2	40	50	55	161	22.7	98	32.5	70.5	56.3	50	59	24

Číslo objednávky	jmenovitá šířka přípoje odpadové vody (mm)	Hmotnost (kg)
3680201500	50	0.92

### Příslušenství

- Měřicí kufr na diferenční tlak, Figur 360 99
- Zkušební šroubení pro FK-4 oddělovač systému BA jako výtoková armatura , Figur 367 06
- Zkušební set ventilů pro FK-4 oddělovač systému BA jako výtoková armatura , Figur 367 07

### Náhradní díly

- Servisní sada pro bytový BA, Figur 368 00 001
- Nástěnné šroubení pro výtokový ventil bytového oddělovače systémů BA, Figur 368 03 001