



Produktegenskaber

- for at sikre drikkevand mod ikke-drikkevand indtil inkl. væskekategori 4 iht. DS/ EN 1717 / DIN 1988-100
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Indgang udvendigt rørgvind
- Velegnet til tilslutning til vægskive
- Kegle i rødgods
- EPDM-sædepakning
- Integreret snavssamler i rustfrit stål i indgangssiden
- Integreret differenstrykstyret og servicevenlig sikringspatron inkl. tilbageløbssikring
- Med kontrollerbart middeltrykkammer
- Kontrolkam for tilslutning af kontrolventiler
- Plast-afløbstilslutning iht. DS/EN 1717
- med betjeningshåndtag
- Intet dødrum
- Vandret montering, afløbsventil forneden
- Med lukkefunktion for vedligeholdelse
- Med gevindtilslutning i udgangssiden iht. ISO 228 for tilslutning af slangestuds
- Kravene til vedligeholdelse iht. DS/EN 806-5 skal overholdes

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- BELGAQUA-godkendelse
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. DVGW W 408
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DS/EN 10226 / DS/EN 1717

Tekniske data

- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 60 °C
- Kortvarig spidstemperatur 65 °C

Bestillingsnr.	VVS nummer	DN	A1	A2	A3	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Tilslutning-nominel diameter spildvand (mm)	kg
3670101500	035345215	15	R 1/2	G 3/4	G 1/4	42	50	195,5	37	57,5	84	78,5	50	1,74
3670102000	035345220	20	R 1/2	G 1	G 1/4	42	50	195,5	37	57,5	84	82	50	1,8

Tilbehør

- Service- og testudstyr for tilbagestrømningssikringer, komplet sæt, Figur 360 99
- Manometerstuds til FK-4 og Bolig-BA, Figur 367 06
- Kugleventilsæt til FK-4 og Bolig-BA tilbagestrømningssikringer, Figur 367 07
- aflåseligt håndgreb til FK-4, Figur 367 05 001

Reservedele

- Sekskantsprop, Figur J8101 173 00
- Demonteringsindsats og montageværktøj til FK-4, Figur 367 09 001
- Ventilloverdel til FK-4 tilbagestrømssikring, BA, DN 15-20, Figur E0109 367 01 020