



### Produktmerkmale

- für die vorgeschriebene jährliche Wartung von Systemtrennern nach DIN EN 806-5
- geeignet zur Durchführung der Wartung von Systemtrennern nach DIN EN 1717
- geeignet für folgende Artikel: Systemtrenner BA Figur 360 0G/361 01, FK-4 Systemtrenner-Auslaufventil BA Figur 367 01, Wohnungs-BA Systemtrenner-Auslaufventil Figur 368 02, FÜLL-MATIC 4 Heizungsbefüllkombination BA Figur 365 0G und kontrollierbare Rückflussverhinderer EA
- für die Wartung des FK-4 Systemtrenner-Auslaufventil BA DN 20 bis DN 50 (Figur 367 01) wird eine Prüfverschraubung für FK-4 und Wohnungs-BA (Figur 367 06) benötigt
- Medium Trinkwasser

### Technische Daten

- Messbereich 0 - 0,1 MPa
- Schrittweite 0,02 MPa

Bestellnr.	Gewicht (kg)
3609900100	5,62

### Zubehör

- Prüfverschraubung für FK-4 und Wohnungs-BA, Figur 367 06

### Ersatzteile

- Systemtrenner-Prüfventil, Figur J7105 360 00