



Produktmerkmale

- zur Absicherung von Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser bis einschl. Flüssigkeitskategorie 4 nach DIN EN 1717 / DIN 1988-100
- geeignet zum Anschluss an die Wandscheibe
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- Eingang Rohraußengewinde
- Kegel aus Rotguss
- EPDM-Sitzdichtung
- integrierter eingangsseitiger Edelstahl-Schmutzfänger
- integrierte differenzdruckgesteuerte und wartungsfreundliche Sicherungskartusche inklusive RV
- mit kontrollierbarer Mitteldruckkammer
- Prüfnocken zum Anschluss der Prüfventile
- Kunststoff-Ablaufanschluss nach DIN EN 1717
- mit schwarzem Handrad
- totraumfrei
- Einbautage waagerecht, Ablaufventil unten
- mit Absperrfunktion zur Wartung
- ausgangsseitig G 1 1/4 nach ISO 228 zum Anschluss einer Schlauchverschraubung
- mit Offenstellungsanzeige
- die Anforderung zur Wartung gem. DIN EN 806-5 ist einzuhalten

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- BELGAQUA-Zulassung
- VA-Zulassung
- nach UBA KTW BWGL
- nach DVGW W 408
- nach UBA BWGL Metalle
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 2
- DIN EN 10226 / DIN EN 1717

Technische Daten

- Druckstufe PN 10
- max. Betriebstemperatur 60 °C
- kurzfristige Spitzentemperatur 65 °C

Bestellnr.	DN	A1	A2	A3	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Anschluss- nennweite Abwasser (mm)	kg
3670102500	25	G 1	G 1 1/4	G 1/4	70	50	195,5	37	57,5	101,5	86	50	1,65

Zubehör

- Differenzdruck-Messkoffer, Figur 360 99
- Prüfverschraubung für FK-4 und Wohnungs-BA, Figur 367 06
- Prüfventil-Set für FK-4 und Wohnungs-BA, Figur 367 07

Ersatzteile

- Spindelabdichtung als selbstfettende EPDM-Lippendichtung für Ventile, Figur C9100 173 03
- Nutring Demontage- und Montagewerkzeug für FK-4, Figur 367 09 001
- Oberteil für FK-4 Systemtrenner-Auslaufventil BA, DN 25, Figur E0109 367 01 025
- Verschlussstopfen, Figur J8101 173 00