


### Caractéristique du produit

- appareil pour élargir l'interface de la station d'eau froide, pour le raccordement de l'installation KTS à la technique de commande du bâtiment via BACnet IP
- montage sur le rail chapeau DIN TS35 selon la norme EN 60715



### Normes et homologations

- label CE
- certifié par les laboratoires de test BACnet (BTL)

### Caractéristiques techniques

- température ambiante min. 0 °C
- température ambiante max. 45 °C
- humidité ambiante admissible 20 - 80 % HR, sans condensation
- tension de service 12 - 24 V AC/DC

Réf.	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Puissance absorbée électrique (W)	kg
9160202200	100	64,5	31	1,7	0,36