



- appareil interface pour la commande du système KHS-mini MAÎTRE 2.0/2.1 pour la connexion à la technique de Gestion Technique du Bâtiment (GTB)
- traduction du protocole en BACnet IP/MSTP
- pour systèmes de rinçage avec jusqu'à 62 esclaves
- LAN RJ45 10/100 Mbit/s Ethernet
- montage sur le rail chapeau DIN TS35 selon la norme EN 60715
- licence Modbus TCP/IP pour MASTER 2.0/2.1 incluse
- effort de programmation nettement réduit grâce aux fichiers EDE
- intégration rapide dans le système BACnet avec reprise automatique des points de données

- label CE
- certifié par les laboratoires de test BACnet (BTL)

- température ambiante min. 0 °C
- température ambiante max. 45 °C
- humidité ambiante admissible 20 - 80 % HR, sans condensation
- tension de service 12 - 24 V AC/DC

| Numéro de commande | H1<br>(mm) | L1<br>(mm) | T1<br>(mm) | Puissance absorbée<br>électrique (W) | kg   |
|--------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|------|
| 6860202400         | 100        | 64,5       | 31         | 1,7                                  | 0,37 |