

INBETRIEBNAHME-CHECKLISTE

KTS[®] Frischwasserstation - Gateway

Vorgangsnummer | Auftragsnummer

Betreiber

Firma

Straße

PLZ, Ort

Ansprechpartner

Tel./Mobil

E-Mail-Adresse

Installateur

Firma

Straße

PLZ, Ort

Ansprechpartner

Tel./Mobil

E-Mail-Adresse

MSR

Firma

Straße

PLZ, Ort

Ansprechpartner

Tel./Mobil

E-Mail-Adresse



Objektadresse

Firma

Straße

PLZ, Ort

Ansprechpartner vor Ort

Tel./Mobil

E-Mail-Adresse



Ziff. 1 Elektro



Ja

Bemerkung

// Spannung (12-24V AC/DC) an Gateway angeschlossen?

// Netzwerkanschluss für Gateway gepatcht?

// Verbindung zum MASTER Frischwasserstation hergestellt?



Ziff. 2 Netzwerkanschluss



Ja

Bemerkung

// IP-Adresse Gateway (BACnet Client)

// Subnetmaske

// Standard Gateway

// Device ID

// UDP Port



Ziff. 3 Stationen

	Anzahl
// Einzelstation	
// 2er Kaskade	
// 3er Kaskade	
// 4er Kaskade	
// 5er Kaskade	
// 6er Kaskade	
// 7er Kaskade	
// 8er Kaskade	

Eine Inbetriebnahme ohne vollständig ausgefüllte Checkliste ist leider nicht möglich. Nicht erbrachte bauseitige Leistungen der Gewerke Sanitär-/Elektrotechnik zum Zeitpunkt des Eintreffens des Kemper Servicetechnikers auf der Baustelle, können zu Mehraufwand, oder im ungünstigen Fall zum Aufschub und Wiederabreise führen. Daraus resultierende Folgekosten sind zusätzlich vom Auftraggeber zu tragen.

Ort, Datum

Auftraggeber - Name in Druckschrift

Unterschrift Auftraggeber

Wir werden die hier erfassten personenbezogenen Daten zur Durchführung der in diesem Dokument genannten Zwecke verarbeiten. Rechtsgrundlage hierfür ist unser berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Weitere Informationen, auch zu Ihren Rechten als Betroffener, finden Sie auf unserer Homepage unter <https://www.kemper-group.com/de-de/datenschutzhinweis/>.

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen nimmt Kemper den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und Ihre Rechte als Betroffener sehr ernst. Die Ihnen zustehenden Rechte können Sie ebenfalls jederzeit unter dem o.g. Link einsehen und auf Wunsch wahrnehmen.