

# INBETRIEBNAHME-PROTOKOLL

## FK-5 Sicherheitstrennstation Figur 369 00

Vorgangsnummer | Auftragsnummer

---

### Objektadresse

Firma

---

Straße

---

PLZ, Ort

---

Ansprechpartner vor Ort

---

Tel./Mobil

---

E-Mail-Adresse

---

### Auftraggeber

Firma

---

Straße

---

PLZ, Ort

---

Ansprechpartner vor Ort

---

Tel./Mobil

---

E-Mail-Adresse

---

### Gerät-Infos

Seriennummer

---

Standort

---



### Ziff. 1 FK-5 allgemein

	Ja	Nein	Bemerkung
// Pumpe entlüften			
// Pumpe auf Funktion prüfen			
// An- und Abschaltdruck der Pumpe prüfen			
// Datum und Uhrzeit einstellen			
// Schmutzfänger vorhanden			
// Abwasseranschluss prüfen			
// MAG vorhanden			Vordruck eingestellt:



### Ziff. 2 Einstellung Regler

	Ja	Nein	Bemerkung
// Ein- und Abstellzeiten einstellen			
// Spülzeiten PWC-Leitung einstellen			
// GLT Störmeldung prüfen			
// Software Stand			



### Ziff. 3 Regenwasser-Anschluss

	Ja	Nein	Bemerkung
// Ventil Parametrierung			
// Ansteuerung externer Pumpe prüfen			
// Probelauf starten			



### Ziff. 4 Dosierpumpen-Anschluss

	Ja	Nein	Bemerkung
// elektrischen Kontakt prüfen			
// Probelauf durchführen			
// RV in Fließrichtung vor Dosierpumpe prüfen			



**Ziff. 5 Reinigungs-Set**

	Ja	Nein	Bemerkung
// elektrischen Kontakt prüfen			
// Magnetventil prüfen			
// Anschlüsse auf Dichtheit überprüfen			
// Probelauf starten			
// Probelauf durch Komplettabschaltung stoppen			
// Betreiber einweisen			



**Ziff. 6 Überlaufüberwachung**

	Ja	Nein	Bemerkung
// elektrischen Kontakt prüfen			
// Schwimmer auf Funktion prüfen			
// Anlage entriegeln			

Nach DIN EN 806 Teil 5 ist es notwendig, an Sicherungsarmaturen Familie A, Typ AB, die erforderlichen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im halbjährlichen Abstand durchzuführen. Bei Nichtbeachtung erlischt der Garantieanspruch!



**Ziff. 7 Unterweisung am FK-5 ordnungsgemäß durchgeführt**

Name	Firma	Datum	Unterschrift



**Ziff. 8 Anmerkungen**

**FK-5 in Funktion ordnungsgemäß übergeben:**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Auftraggeber - Name in Druckschrift

\_\_\_\_\_  
Servicetechniker - Name in Druckschrift

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Auftraggeber

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Servicetechniker

Wir werden die hier erfassten personenbezogenen Daten zur Durchführung der in diesem Dokument genannten Zwecke verarbeiten. Rechtsgrundlage hierfür ist unser berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Weitere Informationen, auch zu Ihren Rechten als Betroffener, finden Sie auf unserer Homepage unter <https://www.kemper-group.com/de/meta-navigation/datenschutzhinweis/>. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen nimmt Kemper den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und Ihre Rechte als Betroffener sehr ernst. Die Ihnen zustehenden Rechte können Sie ebenfalls jederzeit unter dem o.g. Link einsehen und auf Wunsch wahrnehmen.