

KTS Frischwasserstation - Kaskadenstation 5 - 8

Vorgangsnummer | Auftragsnummer

Datum

Bauvorhaben

Kontaktdaten Mobil/Tel.

Auftraggeber

Anlagenbetreiber

ThermoBox Seriennummer

Stat. 5

Stat. 6

Stat. 7

Stat. 8

Stat. = Station

Ziff. 1 Frischwasserstation Funktion - allgemein

- // KTS Frischwasserstation Typ L oder M
- // Optische Inaugenscheinahme der KTS-Anlage
- // KTS-Anlage auf Dichtheit überprüfen
- // Alle 4 Jahre das Oberteil des Vollstromabsperrentils auswechseln
- // Funktionsprüfung Absperrorgane
- // Funktionsprüfung Sicherheitsventil
- // Temperaturfühler - Position und Sitz prüfen

Stat. 5 Stat. 6 Stat. 7 Stat. 8

OK

Bemerkung

Typ:

Baujahr:

Ziff. 2 Frischwasserstation Funktion - Regler

- // Neueste Softwareversion installiert, prüfen und ggf. neu aufspielen
- // Pumpe auf Funktion prüfen
- // VAV-Stellantrieb auf Funktion prüfen
- // Interne Bus-Kommunikation prüfen

Stat. 5 Stat. 6 Stat. 7 Stat. 8

OK

Bemerkung



Ziff. 2 Frischwasserstation Funktion - Regler

Stat. 5	Stat. 6	Stat. 7	Stat. 8
------------	------------	------------	------------

OK

Bemerkung

// Einstellung Regler prüfen

// Bei Kaskadenschaltung Rotationsfunktion prüfen

// Temperaturfühler - Werte plausibel prüfen



Ziff. 3 Anmerkungen (Ersatzteile / Auffälligkeiten / in absehbarer Zeit anstehende Arbeiten usw.)

Wir werden die hier erfassten personenbezogenen Daten zur Durchführung der in diesem Dokument genannten Zwecke verarbeiten. Rechtsgrundlage hierfür ist unser berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Weitere Informationen, auch zu Ihren Rechten als Betroffener, finden Sie auf unserer Homepage unter <https://www.kemper-group.com/de/meta-navigation/datenschutzhinweis/>.

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen nimmt Kemper den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und Ihre Rechte als Betroffener sehr ernst. Die Ihnen zustehenden Rechte können Sie ebenfalls jederzeit unter dem o.g. Link einsehen und auf Wunsch wahrnehmen.